

监测时间	点位名称	指标名称	监测结果 (日均值)	标准限值	单位	是否 达标	超标 倍数	频次	未开展监测 原因	标准名称	备注
2022-03-01 星期二	污水总排口	化学需氧量	9.66	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.93	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-02 星期三	污水总排口	化学需氧量	5.31	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.05	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-03 星期四	污水总排口	化学需氧量	3.42	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.05	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.86	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-04 星期五	污水总排口	化学需氧量	13.86	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.13	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.07	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.16	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.96	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-05 星期六	污水总排口	化学需氧量	6.26	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.9	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-06 星期日	污水总排口	化学需氧量	3.47	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.09	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-07 星期一	污水总排口	化学需氧量	6.65	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.09	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.86	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-08 星期二	污水总排口	化学需氧量	7.23	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-09 星期三	污水总排口	化学需氧量	4.55	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.76	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-10 星期四	污水总排口	化学需氧量	9.38	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.82	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-11 星期五	污水总排口	化学需氧量	12.55	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.05	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.17	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-12 星期六	污水总排口	化学需氧量	8.77	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.82	6.5~9.0	无量纲	是	0				

2022-03-13 星期日	污水总排口	化学需氧量	6.74	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
2022-03-14 星期一	污水总排口	PH值	8.00	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	8.62	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
2022-03-15 星期二	污水总排口	总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.97	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	6.69	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
2022-03-16 星期三	污水总排口	总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.76	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	5.29	≤500	mg/L	是	0				
2022-03-17 星期四	污水总排口	氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.73	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-18 星期五	污水总排口	化学需氧量	17.29	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.15	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.08	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.27	≤70	mg/L	是	0				
2022-03-19 星期六	污水总排口	PH值	7.69	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	4.29	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
2022-03-20 星期日	污水总排口	总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.86	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	2.97	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
2022-03-21 星期一	污水总排口	总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.16	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.77	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	6.27	≤500	mg/L	是	0				
2022-03-22 星期二	污水总排口	氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.14	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.74	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-23 星期三	污水总排口	化学需氧量	6.72	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
2022-03-24 星期四	污水总排口	PH值	7.69	6.5~9.0	无量纲	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		化学需氧量	8.59	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
2022-03-25 星期五	污水总排口	总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		PH值	7.64	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	5.72	≤500	mg/L	是	0				
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
	污水总排口	总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.59	6.5~9.0	无量纲	是	0				
		化学需氧量	5.72	≤500	mg/L	是	0				

2022-03-26 星期六	污水总排口	化学需氧量	5.79	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.67	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-27 星期日	污水总排口	化学需氧量	2.43	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-28 星期一	污水总排口	化学需氧量	11.9	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.11	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.05	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.35	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.46	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-29 星期二	污水总排口	化学需氧量	5.15	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.28	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-30 星期三	污水总排口	化学需氧量	4.74	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.27	6.5~9.0	无量纲	是	0				
2022-03-31 星期四	污水总排口	化学需氧量	5.2	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.37	6.5~9.0	无量纲	是	0				