监测时间	点位名称	指标名称	监测结果(日均值)	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因	标准名称	备注
2022-12-05 星期一	污水总排口	化学需氧量	52.29	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.9	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-06 星期二	污水总排口	化学需氧量	29.34	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.85	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-07 星期三	污水总排口	化学需氧量	2.34	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.89	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-12 星期一	污水总排口	化学需氧量	0.63	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.2	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.88	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-13 星期二	污水总排口	化学需氧量	0.97	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.22	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.86	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-14 星期三	污水总排口	化学需氧量	0.59	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.21	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.88	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-15 星期四	污水总排口	化学需氧量	10.86	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.26	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.12	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.31	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.85	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-16 星期五	污水总排口	化学需氧量	26.49	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.3	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.26	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.67	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.80	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-17 星期六	污水总排口	化学需氧量	0.89	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.79	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-19 星期一	污水总排口	化学需氧量	4.25	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.76	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-20 星期二	污水总排口	化学需氧量	6.97	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.12	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.28	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.73	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-21 星期三	污水总排口	化学需氧量	0.85	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.75	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2022-12-22 星期四	污水总排口	化学需氧量	10.6	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.27	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.12	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.28	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.73	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-23 星期五	污水总排口	化学需氧量	0.78	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.16	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.72	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-24 星期六	污水总排口	化学需氧量	0.55	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.19	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.71	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-25 星期日	污水总排口	化学需氧量	0.25	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.19	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.66	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-26 星期一	污水总排口	化学需氧量	0.8	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.2	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.74	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-27 星期二	污水总排口	化学需氧量	2.82	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.19	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.75	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-28 星期三	污水总排口	化学需氧量	53.28	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.19	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-29 星期四	污水总排口	化学需氧量	136.39	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.17	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.08	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.3	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.67	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-30 星期五	污水总排口	化学需氧量	78.6	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.8	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.83	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	6.74	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.67	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2022-12-31 星期六	污水总排口	化学需氧量	32.91	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.53	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.84	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.57	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.54	6.5～9.0	无量纲	是	0				