| 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果(日均值) | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 | 标准名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 星期日 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 25.17 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.05 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.2 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.5 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.43 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-02 星期一 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 25.17 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.05 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.2 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.5 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.51 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-03 星期二 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 13.94 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.05 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.08 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.68 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.81 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-04 星期三 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 1.39 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.05 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.16 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.78 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-05 星期四 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 1.16 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.05 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.0 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.15 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.7 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-06 星期五 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 0.67 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.05 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.0 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.14 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.62 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-07 星期六 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 0.88 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.05 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.0 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.12 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.65 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-08 星期日 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 0.84 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.03 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.12 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.5 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-09 星期一 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 0.7 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.03 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.15 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.6 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-10 星期二 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 0.95 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.02 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.15 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.65 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-11 星期三 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 0.89 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.03 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.00 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.16 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.63 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-12 星期四 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 24.86 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.03 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.34 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.5 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 星期五 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 30.59 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.04 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.46 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.62 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-14 星期六 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 1.31 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.05 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.32 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.45 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-15 星期日 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 11.63 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.03 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.29 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.24 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-16 星期一 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 18.64 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.3 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.11 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.73 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.3 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-17 星期二 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 4.18 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.04 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.92 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.36 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-18 星期三 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 3.63 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.04 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.01 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.81 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.26 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-19 星期四 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 7.21 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.04 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 0.81 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.07 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-20 星期五 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 26.32 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.07 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.23 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.31 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-21 星期六 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 22.59 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.08 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.34 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.16 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-22 星期日 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 22.59 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.08 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.34 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 6.9 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-23 星期一 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 22.59 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.08 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.34 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 6.84 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-24 星期二 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 22.59 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.08 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.34 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 6.84 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-25 星期三 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 22.59 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.08 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.34 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.22 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-26 星期四 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 22.59 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.08 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.34 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.35 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |
| 2023-01-27 星期五 | 污水总排口 | 化学需氧量 | 22.59 | ≤500 | mg/L | 是 | 0 | 按日 | | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | |
| | | 氨氮 | 0.08 | ≤45 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总磷 | 0.02 | ≤8 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | 总氮 | 1.34 | ≤70 | mg/L | 是 | 0 | | | | |
| | | PH值 | 7.4 | 6.5～9.0 | 无量纲 | 是 | 0 | | | | |