监测时间	点位名称	指标名称	监测结果(日均值)	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因	标准名称	备注
2023-04-01 星期六	污水总排口	化学需氧量	10.49	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.21	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.14	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-02 星期日	污水总排口	化学需氧量	22.94	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.06	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.32	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.23	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-03 星期一	污水总排口	化学需氧量	16.37	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.04	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.22	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.49	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-04 星期二	污水总排口	化学需氧量	17.3	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.27	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.07	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.4	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.29	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-05 星期三	污水总排口	化学需氧量	17.06	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.57	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.29	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-06 星期四	污水总排口	化学需氧量	15.25	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.45	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.23	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.33	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-07 星期五	污水总排口	化学需氧量	11.08	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.37	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.32	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.58	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-08 星期六	污水总排口	化学需氧量	12.58	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.16	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.02	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.64	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.44	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-09 星期日	污水总排口	化学需氧量	12.36	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.1	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.32	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.58	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-10 星期一	污水总排口	化学需氧量	18.62	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.37	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.2	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.7	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-11 星期二	污水总排口	化学需氧量	35.76	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.39	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.13	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.76	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-12 星期三	污水总排口	化学需氧量	25.64	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.05	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.1	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.67	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-04-13 星期四	污水总排口	化学需氧量	24.12	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.09	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.69	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.47	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-14 星期五	污水总排口	化学需氧量	25.75	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.22	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.93	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.23	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-15 星期六	污水总排口	化学需氧量	41.41	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.05	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.45	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.3	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-16 星期日	污水总排口	化学需氧量	86.51	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.04	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.3	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.38	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-17 星期一	污水总排口	化学需氧量	49.43	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.14	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.52	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-18 星期二	污水总排口	化学需氧量	46.97	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.17	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.11	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.98	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.57	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-19 星期三	污水总排口	化学需氧量	39.31	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.24	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.55	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-20 星期四	污水总排口	化学需氧量	5.06	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.15	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.25	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-21 星期五	污水总排口	化学需氧量	2.26	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.15	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.37	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-22 星期六	污水总排口	化学需氧量	3.17	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.46	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-23 星期日	污水总排口	化学需氧量	5.16	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.16	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.98	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-24 星期一	污水总排口	化学需氧量	20.74	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.3	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.15	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.31	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.85	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-25 星期二	污水总排口	化学需氧量	12.62	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.96	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-04-26 星期三	污水总排口	化学需氧量	12.27	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.09	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.21	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-27 星期四	污水总排口	化学需氧量	11.94	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.41	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.64	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.13	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-28 星期五	污水总排口	化学需氧量	13.29	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.78	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.5	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.07	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-29 星期六	污水总排口	化学需氧量	13.73	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.61	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.78	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.27	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-04-30 星期日	污水总排口	化学需氧量	13.89	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.71	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.7	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.25	6.5～9.0	无量纲	是	0				