监测时间	点位名称	指标名称	监测结果(日均值)	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因	标准名称	备注
2023-05-01 星期一	污水总排口	化学需氧量	13.17	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.16	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.7	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.14	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-02 星期二	污水总排口	化学需氧量	14.17	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	2.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.48	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.97	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-03 星期三	污水总排口	化学需氧量	14.55	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.76	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.71	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.48	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-04 星期四	污水总排口	化学需氧量	14.54	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	4.25	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.2	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.75	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-05 星期五	污水总排口	化学需氧量	14.14	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.67	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.61	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.89	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-06 星期六	污水总排口	化学需氧量	12.16	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.39	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.15	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.74	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-07 星期日	污水总排口	化学需氧量	9.11	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.04	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.41	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.64	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-08 星期一	污水总排口	化学需氧量	10.13	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.57	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.3	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.96	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-09 星期二	污水总排口	化学需氧量	9.37	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.41	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.85	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.44	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-10 星期三	污水总排口	化学需氧量	10.29	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.5	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.66	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-11 星期四	污水总排口	化学需氧量	15.53	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.38	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.06	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.04	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.52	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-12 星期五	污水总排口	化学需氧量	7.47	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.06	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.83	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.46	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-05-13 星期六	污水总排口	化学需氧量	7.16	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.43	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.43	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-14 星期日	污水总排口	化学需氧量	6.64	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.14	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.5	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-15 星期一	污水总排口	化学需氧量	7.96	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	1.7	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.16	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.71	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-16 星期二	污水总排口	化学需氧量	8.85	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.27	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.76	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-17 星期三	污水总排口	化学需氧量	7.02	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.27	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.29	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.64	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-18 星期四	污水总排口	化学需氧量	15.35	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.18	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.09	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.37	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.66	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-19 星期五	污水总排口	化学需氧量	5.11	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.01	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.6	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-20 星期六	污水总排口	化学需氧量	5.34	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.06	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.9	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.77	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-21 星期日	污水总排口	化学需氧量	4.56	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.8	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.66	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-22 星期一	污水总排口	化学需氧量	5.22	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.78	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.69	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-23 星期二	污水总排口	化学需氧量	5.85	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	6.26	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.79	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-24 星期三	污水总排口	化学需氧量	5.07	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.87	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-25 星期四	污水总排口	化学需氧量	13.4	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.24	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.12	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.22	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.84	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-05-26 星期五	污水总排口	化学需氧量	5.02	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.25	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.88	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-27 星期六	污水总排口	化学需氧量	5.89	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.51	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.77	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-28 星期日	污水总排口	化学需氧量	7.96	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.68	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-29 星期一	污水总排口	化学需氧量	7.96	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.11	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.48	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-30 星期二	污水总排口	化学需氧量	7.97	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.41	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.7	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-05-31 星期三	污水总排口	化学需氧量	7.24	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	5.39	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.97	6.5～9.0	无量纲	是	0				