监测时间	点位名称	指标名称	监测结果(日均值)	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因	标准名称	备注
2023-06-01 星期四	污水总排口	化学需氧量	15.26	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.14	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.07	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.59	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.03	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-02 星期五	污水总排口	化学需氧量	5.9	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.52	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.97	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-03 星期六	污水总排口	化学需氧量	5.17	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.89	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.88	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-04 星期日	污水总排口	化学需氧量	5.22	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.55	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.57	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-05 星期一	污水总排口	化学需氧量	5.28	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.28	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.89	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-06 星期二	污水总排口	化学需氧量	4.15	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.18	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.73	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-07 星期三	污水总排口	化学需氧量	4.18	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.88	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.85	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-08 星期四	污水总排口	化学需氧量	12.5	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.12	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.06	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.73	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.71	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-09 星期五	污水总排口	化学需氧量	3.38	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.5	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-10 星期六	污水总排口	化学需氧量	4.13	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.98	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.73	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-11 星期日	污水总排口	化学需氧量	4.72	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.99	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.16	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-12 星期一	污水总排口	化学需氧量	5.43	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.7	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.49	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-06-13 星期二	污水总排口	化学需氧量	12.65	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.82	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.82	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-14 星期三	污水总排口	化学需氧量	8.32	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.45	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.91	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-15 星期四	污水总排口	化学需氧量	32.06	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.31	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.18	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.46	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.74	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-16 星期五	污水总排口	化学需氧量	2.57	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.64	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-17 星期六	污水总排口	化学需氧量	2.57	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.85	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.85	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-18 星期日	污水总排口	化学需氧量	1.31	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.28	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.15	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-19 星期一	污水总排口	化学需氧量	4.41	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.32	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.53	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-20 星期二	污水总排口	化学需氧量	5.42	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	1.85	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.77	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-21 星期三	污水总排口	化学需氧量	3.71	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.63	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-22 星期四	污水总排口	化学需氧量	3.99	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.18	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.03	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-23 星期五	污水总排口	化学需氧量	3.99	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.18	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.77	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-24 星期六	污水总排口	化学需氧量	3.99	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.18	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	6.7	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-25 星期日	污水总排口	化学需氧量	20.49	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.27	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.13	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.34	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.4	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-06-26 星期一	污水总排口	化学需氧量	14.74	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-27 星期二	污水总排口	化学需氧量	13.96	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.84	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-28 星期三	污水总排口	化学需氧量	14.1	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	2.24	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.67	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-29 星期四	污水总排口	化学需氧量	48.16	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	3.61	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.7	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	4.31	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.64	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-06-30 星期五	污水总排口	化学需氧量	6.3	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	3.33	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.72	6.5～9.0	无量纲	是	0				