监测时间	点位名称	指标名称	监测结果(日均值)	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因	标准名称	备注
2023-09-01 星期五	污水总排口	化学需氧量	0.75	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.79	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-02 星期六	污水总排口	化学需氧量	1.12	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.93	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-03 星期日	污水总排口	化学需氧量	1.55	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.71	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-04 星期一	污水总排口	化学需氧量	2.61	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.66	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-05 星期二	污水总排口	化学需氧量	6.86	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-06 星期三	污水总排口	化学需氧量	1.56	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.06	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.85	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-07 星期四	污水总排口	化学需氧量	10.32	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.18	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.09	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.25	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-08 星期五	污水总排口	化学需氧量	0.95	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-09 星期六	污水总排口	化学需氧量	2.21	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.79	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-10 星期日	污水总排口	化学需氧量	0.37	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.15	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.59	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-11 星期一	污水总排口	化学需氧量	0.79	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.59	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-12 星期二	污水总排口	化学需氧量	1.08	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-09-13 星期三	污水总排口	化学需氧量	1.52	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.00	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.75	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-14 星期四	污水总排口	化学需氧量	13.46	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.09	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.04	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.21	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.74	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-15 星期五	污水总排口	化学需氧量	3.07	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.12	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.8	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-16 星期六	污水总排口	化学需氧量	3.32	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.0	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-17 星期日	污水总排口	化学需氧量	1.16	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.03	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.7	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-18 星期一	污水总排口	化学需氧量	10.32	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.14	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.67	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-19 星期二	污水总排口	化学需氧量	11.38	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.81	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-20 星期三	污水总排口	化学需氧量	7.46	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.02	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.13	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.85	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-21 星期四	污水总排口	化学需氧量	20.52	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.21	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.1	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.21	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.92	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-22 星期五	污水总排口	化学需氧量	14.26	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.83	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-23 星期六	污水总排口	化学需氧量	11.78	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.82	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-24 星期日	污水总排口	化学需氧量	13.76	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.08	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.29	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-25 星期一	污水总排口	化学需氧量	9.65	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.01	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.07	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.88	6.5～9.0	无量纲	是	0				

2023-09-26 星期二	污水总排口	化学需氧量	14.1	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.05	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.04	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.89	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-27 星期三	污水总排口	化学需氧量	13.65	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.05	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.04	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.89	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-28 星期四	污水总排口	化学需氧量	24.58	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.05	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	7.79	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-29 星期五	污水总排口	化学需氧量	12.45	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.29	6.5～9.0	无量纲	是	0				
2023-09-30 星期六	污水总排口	化学需氧量	10.59	≤500	mg/L	是	0	按日		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
		氨氮	0.01	≤45	mg/L	是	0				
		总磷	0.0	≤8	mg/L	是	0				
		总氮	0.03	≤70	mg/L	是	0				
		PH值	8.15	6.5～9.0	无量纲	是	0				